

**BOUWPRODUCTENVERORDENING 2011  
Prestatieverklaring**

**Nr. AL-0000402080**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Briton 376, 376D, 376.A, 376.P, 376.PD, 376M, 376M.P, 376OEM, 376OEM.P**

**Accessories: - 376MDS, Briton 1413/LE & 1413/KE, Briton 9260 Codelock**

2. Type, partij of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11 (4) van de CPR:

**Briton 376, 376D, 376.A, 376.P, 376.PD, 376M, 376M.P, 376OEM, 376OEM.P**

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

**Voor gebruik op brand- en rookwerende compartimenteringsdeuren  
Of  
Gesloten deuren op vluchtroutes**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist in artikel 11(5):

**Allegion  
Bescot Crescent  
Walsall  
WS1 4DL**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in Artikel 12(2) gespecificeerde taken:

**N.v.t.**

6. Systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het bouwproduct zoals opgenomen in CPR, bijlage V:

**Systeem 1**

7. In het geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm:

**EN 1125: 2008**

**Erkende certificatie-instelling Nr.1121 heeft de typekeuring uitgevoerd en de testrapporten afgegeven.  
Certificaat van de prestatiebestendigheid - 1121-CPR-AAA011**

8. Europese technische beoordeling:

**N.v.t.**

9. Prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<b>Clausule 4.2.1 Vermogen om te ontgrendelen (voor deuren op vluchtroutes)</b>		<b>EN 1125:2008</b>
<b>Ontgrendelfunctie</b>	<b>&lt; 1 sec</b>	
<b>Montage element van paniekuitgang</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Niet-afgeschermd randen en hoeken</b>	<b>&gt; 0,5 mm</b>	
<b>Dubbel deurelement</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Stanginstallatie</b>	<b>Z &lt; 150 mm van de framestopper</b>	
<b>Stanglengte</b>	<b>&gt; 60% van max deurbreedte</b>	
<b>Stang projectie</b>	<b>W &lt; 100 mm</b>	
<b>Stangeind</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Voorzijde bedieningsstang</b>	<b>&gt; 18 mm</b>	
<b>Teststaaf of blok - anti-paniekbalk</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Kloof voorkant deur</b>	<b>&gt; 25 mm</b>	

<p>Toegankelijke tussenruimte  Vrije beweging deur  Bovenste verticale bout  sluitplaten  Afmetingen sluitplaten  Gewicht en afmetingen deur</p> <p>Toegangselement buitenzijde</p> <p>Ontgrendelkrachten</p> <p>Beveiligingseisen</p>	<p>Goedgekeurd  Goedgekeurd  Goedgekeurd  Goedgekeurd  Goedgekeurd  Gewicht deur ≤ 200 Kg, hoogte deur ≤ 2520 mm, breedte deur ≤ 1320 mm  Goedgekeurd  &lt; 80 N met deur onbelast, en &lt; 220 N met deur belast met 1 000 N  Klasse 2</p>	
<p>Clausule 4.2.1 Duurzaamheid van ontgrendelvermogen tegen veroudering en degradatie (voor deuren op vluchtroutes)</p>		
<p>Corrosiebestendigheid  Temperatuurbereik</p> <p>Afdekking voor verticale stangen  Smering  Herkoppelingskracht  Duurzaamheid  Misbruikbestendigheid – Horizontale balk  Misbruikbestendigheid – Verticale stang  Laatste keuring</p>	<p>Klasse 3: 96 h  Werkingskrachten bij -10 C° en + 60 C° &lt; 50% boven de werkingskrachten bij +20 C°  N.v.t.  Smering elke 20 000 cycli  &lt; 50 N  Klasse 7: 200 000 cycli  1 000 N  500 N  &lt; 80 N met deur onbelast, en &lt; 220 N met deur belast met 1 000 N</p>	
<p>Clausule 4.2.1 Zelfsluitend vermogen C (voor vuur-/rookdeuren op vluchtroutes)</p>		
<p>Herkoppelingskracht</p>	<p>&lt; 50 N</p>	
<p>Clausule 4.2.1 Duurzaamheid van zelfsluitend vermogen C tegen veroudering en degradatie (voor brand-/rookdeuren op vluchtroutes)</p>		
<p>Duurzaamheid  Herkoppelingskracht</p>	<p>Klasse 7: 200 000 cycli  &lt; 50 N</p>	
<p>Clausule 4.2.1 Weerstand tegen brand E (integriteit) en I (isolatie) (voor branddeuren op vluchtroutes)</p>		
<p>Geschiktheid van paniekuitgangsapparaten voor gebruik op brandwerende deurelementen –</p> <p>Aanvullende vereisten</p>	<p>Klasse B: Geschikt voor gebruik in brand/rookwerende deurinstallaties</p>	
<p>Controle van gevaarlijke stoffen</p>	<p>De materialen in het element bevatten geen gevaarlijke stoffen en doen geen gevaarlijke stoffen vrijkomen boven de maximale niveaus gespecificeerd in bestaande Europese materiaalnormen of andere nationale regelgeving</p>	

10. De prestatie van het product geïdentificeerd in punten 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze verklaring van de prestaties wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Chris Crampton  
Controller - Unitary EMEIA, Finance and Accounting

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C Crampton', with a long horizontal flourish extending to the right.

Allegion,  
Bescot Crescent,  
Walsall,  
WS1 4DL  
23<sup>rd</sup> March 2016